# Renseignement technique AEAI N° 14721

**Titulaire**
CoxGeelen
Emmastraat 92
6245 ZG Eijsden
Pays-Bas

**Fabricant**
Skoberne GmbH
64319 Pfungstadt
Allemagne

**Groupe** 442 - Conduits de fumée en matière synthétique

**Produit** CONDUIT DE FUMÉE, PPS CONCENTRIQUE

**Description**
Système de conduits de fumée à double paroi:
paroi intérieure en matière synthétique PPs 1,8mm - 3,9mm,
fente d'aération continue 20mm,
paroi extérieure aluminium dès 0,6mm.
Diamètre: 60mm - 110mm rigide, Condens-Blue
Diamètre: 60mm - 150mm PPs

**Utilisation** Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.

**Documentation** TÜV Süd, München: RE 'A 1614-00/06' (21.12.2006), RE 'A 1614-02/09' (31.03.2009), RE 'A 1614-07/10' (15.12.2010), RE 'A 1614-12/15' (08.04.2015), RE 'A 1614-14/16' (16.02.2016), RE 'A 1614-17/16' (14.12.2016), RE 'A 1614-18/17' (15.02.2017); Herstellerin: DP 'DoP-91376-V03' (27.07.2021), DP 'DoP-9184-V06' (03.03.2022)

**Conditions d'essai** EN 1443

**Appréciation** Marquage T120, H1, W, 1/2, O-00, R00, EI 00

**Durée de validité** 31.12.2029
**Date d'édition** 30.10.2026
**Remplace l'attestation du** 05.09.2024

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

**Renseignement technique AEAI n° 14721**
**Requérant :** CoxGeelen
**Durée de validité :** 31.12.2029
**Date d'édition :** 30.10.2026

# INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION INCENDIE

## CHEMINÉE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
### (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 402)

Durée de résistance au feu 90 minutes, en matériaux de construction RF1 résistant durablement à la chaleur, entièrement en briques de terre cuite (pas de briques isolantes). Les pierres doivent être maçonnées à joints pleins et en joints décalés. La paroi a au min. 100 mm d'épaisseur.

## GAINE POUR LES CONDUITS DE FUMÉE
### (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 401)

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

Gaine technique continue, à quatre côtés, de la dalle sur sous-sol à l'enchevêtrure ou à la couverture de tuiles.

## ENTOURAGE EI 30 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)

Durée de résistance au feu 30 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi.
Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m3, (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

## ENTOURAGE EI 60 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)

Durée de résistance au feu 60 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi.
Épaisseur de paroi minimale = 100 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m3 (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

## REVÊTEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN NIVEAU

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

- Revêtement EI 30 par exemple laine de roche 50 mm, 80 kg/m3
- Revêtement EI 60 par exemple laine de roche 100 mm, 80 kg/m3

## PRODUIT RÉSISTANT DURABLEMENT À LA CHALEUR

Sont considérés comme produits de construction résistant durablement à la chaleur ceux dont les propriétés sur le plan de la protection incendie ne sont pas influencées négativement par des températures ambiantes de 85°C ou davantage dans les conditions d'exploitation normales sur leur lieu d'utilisation.

## CLASSIFICATION SN EN 1443 – T120; H1; W; 1/2; O-00; R00; EI 00

| | | |
|---|---|---|
| Classe de température | T120 | = température nominale de fonctionnement 120°C |
| Classe de pression | H1 | = pression d'essai 5000 Pa pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression positive élevée |
| Classe de résistance aux condensats | W | = pour les conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide |
| Classe de résistance à la corrosion | 1<br>2 | = combustible gaz<br>= combustible fiouls à teneur en soufre inférieure ou égale à 0.2% |
| Classe de résistance au feu de cheminée / Distance aux matières combustibles | O-<br>00 | = pour les conduits de fumée non résistant au feu de cheminée<br>= 00 mm de distance (X2) |
| Résistance thermique | R00 | = 0.00 $m^2K/W$ |
| Classe de résistance au feu | EI 00 | = durée de la résistance au feu |

## INSTALLATION ET DISTANCES DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES

| | |
|---|---|
| Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille réduite, hors du local où est installé l'appareil de chauffage | Conduit vertical:<br>Installation avec élément de protection incendie:<br>entourage en maçonnerie EI 30-RF1, gaine EI 30-RF1.<br>Conduit horizontal:<br>Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 30-RF1. |
| Dans les bâtiments avec plusieurs compartiments coupe-feu, hors du local où est installé l'appareil de chauffage | Conduit vertical:<br>Installation avec élément de protection incendie:<br>entourage en maçonnerie EI 60-RF1, gaine EI 60-RF1.<br>Conduit horizontal:<br>Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 60-RF1. |
| Distances par rapport aux matériaux combustibles | Distance de sécurité à partir du bord extérieur de l'élément de protection incendie<br>- EI 30-RF1 = 00 mm (X1)<br>- EI 60-RF1 = 00 mm (X1) |
| Installation le long de façades | Distance de sécurité depuis le bord extérieur du système de conduit = 00 mm (X2); aux endroits exposés, il faut une protection mécanique. |

Un déclencheur thermique de sécurité doit être monté dans le flux de gaz de l'appareil de chauffage ou dans la zone d'introduction des gaz dans le conduit de fumée. Ce dispositif doit arrêter et verrouiller l'installation de chauffage dès que la température des gaz de combustion dépasse la valeur maximale admise.

Pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression positive, à l'exception des systèmes indépendants de l'air ambiant (coaxial), il faut prévoir, à l'intérieur des bâtiments, un espace suffisant pour la circulation de l'air (20 mm au minimum sur tout le pourtour et toute la longueur du conduit jusqu'à l'air libre).

L'évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans l'appareil de chauffage. Sont dispensés de cette mesure les appareils de chauffage expressément conçus pour recueillir toute la quantité de condensats qui reflue. Les condensats doivent être évacués par un siphon avec un niveau d'eau de 100 mm.